

Příloha k revizní zprávě číslo:

## **Doporučení revizního technika do - periodické - výchozí revize**

Doporučuji provést ochranu před účinky nadměrného napětí podle ČSN 332000-1-131.6.2 (osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy spínacími přepětími, statickou elektřinou) a pro použití elektrických předmětů z hlediska kategorie přepětí podle ČSN 330420/2.2 v tomto rozsahu:

Ochranu silových elektrických rozvodů nízkého napětí včetně následujících instalovaných citlivých elektronických zařízení:

- počítače a tiskárny
- záložní zdroje pro počítače
- kopírky
- faxy
- telefonní přístroje
- pokladny
- televizory, videorekordéry a přehrávače
- telefonní ústředny
- ústředny EZS a EPS

Ochranu slaboproudých rozvodů:

- datové rozvody
- počítačové sítě
- telefonní rozvody státních i vnitřních linek
- rozvody EZS
- rozvody EPS
- anténní, satelitní a televizní rozvody

V \_\_\_\_\_ dne:

Komplexní ochranu a její prvky před účinky pulzního přepětí projektuje, dodává, instaluje, a technickou podporu zprostředkovává firma: